

# महिला स्वच्छता आपूर्ति चेकलिस्ट

कार्यस्थल में रोकथाम और सुरक्षा समिति (CPBW) 20.07.2011

स्थान:	
कंपनी	
स्वच्छता सुविधा: (समुद्री तट, गोदाम...)	
निष्कर्षों की तिथि:	
महिलाओं की कुल संख्या:	
प्रति शिफ्ट में महिलाओं की अधिकतम संख्या:	

कपड़े बदलने वाला कमरा:	ठीक है	ठीक नहीं है
महिलाओं के लिए अलग		
कार्यशाला से अलग		
पर्याप्त सफाई और रखरखाव (1)		
सफाई रोटा / कर्तव्य-सूची मौजूद है?		
पर्याप्त कपड़े बदलने के क्यूबिकल मौजूद हैं		

सफाई धुलाई क्षेत्र:	ठीक है	ठीक नहीं है
महिलाओं के लिए अलग		
कार्यशाला से अलग		
महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए गए सिंक या नलों की संख्या (5)		
पर्याप्त सफाई और रखरखाव (1)		
सफाई रोटा / कर्तव्य-सूची मौजूद है?		
क्या पीने के लिए अनुपयुक्त जल को नामित/चिह्नित किया गया है		
डिटर्जेंट/सफाई उत्पाद मौजूद हैं?		
तौलिया या अन्य सुखाने की प्रणाली मौजूद है?		
नहाने के लिए / शावर मौजूद है, यदि आवश्यक हो? (4)		



कैंटीन / विश्राम कक्ष:	ठीक है	ठीक नहीं है
कार्यशालाओं या कार्यालयों से अलग (3)		
पर्याप्त रूप से बड़ा (पहले 25 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18.5 वर्ग मीटर, ...)		
पर्याप्त संख्या में टेबल		
बैकरेस्ट के साथ पर्याप्त संख्या में कुर्सियाँ		
ढक्कन के साथ कूड़ेदान		
पर्याप्त सफाई और रखरखाव (1)		
सफाई रोटा / कर्तव्य-सूची मौजूद है?		
अच्छी तरह हवादार, अच्छी तरह से प्रकाशित		
पीने का पानी मौजूद है		
फ्रिज		
बर्तन धोने की जगह		
कोई ऐशट्रे नहीं + धूम्रपान निषेध चिह्न / स्टीकर		

शौचालय:	ठीक है	ठीक नहीं है
महिलाओं के लिए अलग		
महिलाओं के लिए शौचालयों की संख्या (5)		
पर्याप्त सफाई और रखरखाव (1)		
सफाई रोटा / कर्तव्य-सूची मौजूद है?		
टॉयलेट पेपर उपलब्ध		
प्रति शौचालय अपशिष्ट बिन / कूड़ेदान		
प्रति शौचालय कपड़े टाँगने का हुक		
ताला / कुंडी लगाने योग्य दरवाजा		
अच्छा वेंटिलेशन / हवादार		
कार्यशाला से कोई सीधी पहुँच नहीं		



1. सभी सुविधाओं का नियमित रूप से रखरखाव बनाए रखा जाना चाहिए। योग की आवृत्ति - अशुद्धता की डिग्री पर निर्भर करती है। सभी संबंधित पक्षों को साक्ष्य प्रदान करने के लिए कि रखरखाव नियमित आधार पर किया जा रहा है, हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि आप एक सफाई रोटा स्थापित करें जिससे रखरखाव टीम नवीनतम रखरखाव का विवरण दर्ज कर सके।
2. पीने का पानी या एक उपयुक्त विकल्प उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पीने के लिए अनुपयुक्त पानी (जैसे कुँए का पानी) को एक उपयुक्त चित्रलेख का उपयोग करके नल पर नामित किया जाना चाहिए।
3. कैटीन वर्कस्टेशन के आसपास होनी चाहिए न कि शौचालय या कपड़े बदलने के कक्ष के समीप, और जहाँ कैटीन है, वहाँ धुलाई की सुविधा और शौचालय भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
4. नियोक्ता को अतिरिक्त, विशिष्ट सुविधाएँ (शॉवर / स्नान , अलग कपड़े बदलने का कक्ष, अनुकूलित अलमारियाँ) निम्नलिखित के लिए स्थापित करने की आवश्यकता है:
  - प्रतिष्ठानों द्वारा नियोजित श्रमिक जहाँ वे प्रौद्योगिकी मूल की अत्यधिक गर्मी के अधीन हैं।
  - ऐसे काम करने वाले कर्मचारी जो हानिकारक, जहरीले, उत्तेजक, संक्षारक, दूषित, गंदे या प्रदूषणकारी पदार्थों या रंगों के उपयोग से अपने शरीर को दूषित करते हैं।
5. संबंधित कॉलम में माला दर्ज करें। यदि एक ही समय में काम करने वाली महिलाओं की संख्या के लिए पर्याप्त संसाधन हो तो «ओके» इंगित करें।

